

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
OSLO-DEP TLF. 20 22 70

Rundskriv.

Til fylkesmennene

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SPONPLATER BRUKT SOM TAKTRO NÅR
TAKET TEKKES MED MATERIALE SOM BÆRES AV FRITTBÆRENDE LEKTER.

I medhold av kap.1 § 3 i departementets byggeforskrifter av
15.desember 1949 bestemmer departementet:

Inntil videre godkjennes sponplater generelt som taktro, dvs. som erstatning for takbord, når taket tekkes med materialer som bæres av lekter som spenner fritt fra sperre til sperre og som er dimensjonert for opptakelse av taklast. Godkjenningen gjelder sponplater som er minst 10 mm tykke. Senteravstanden mellom sperrene må være høyst 120 cm. Platetykkelsen må være tilpasset avstanden mellom sperrene.

Sponplaten brukt som taktro skal danne et jevnt og plant underlag for takpapp e.l. Bevegelser i platen på grunn av svinn og svelling må ikke være så store at pappen skades derav eller at det dannes bakfall eller lommer for vann eller at takets bruksfunsjoner på annen måte nedsettes vesentlig. Skjøten skal være utformet slik at gjensidige forskyvninger eller sprang mellom platene ikke kan bli så store at pappen skades. Sponplaten må ikke utsettes for påvirkning av fuktighet i lengre tid. Papplaget e.l. som dekker platene må være tett mot vann; platens underside må ikke utsettes for kondens. Plater som kan ventes utsatt for vesentlige fuktpåkjenninger, skal være helt forseglet mot inntrengning av fuktighet, også langs kantene.

Tykkelsen på sponplaten skal være så stor at de anførte krav til sponplaten som taktro blir oppfylt. Inntil mer erfaring vinnes, kan en som rettledning anwise følgende:

Tykkelse	Senteravstand mellom sperrer
mm	cm
10	60
13	90
16	120

For øvrig kommer bestemmelsene i byggeforskriftenes kap.22, Takkonstruksjoner og taktekning, til anvendelse.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Samtidig trekkes tilbake tidligere meddelte godkjenninger for sponplater brukt som erstatning for takbord, når taket tekkes med materiale som bæres av frittstående lekter.

Dette ber en gjort kjent for bygningsrådene i fylket.

./ En del eksemplarer av rundskrivet legges ved.

Oslo, den 30. desember 1965.

Etter fullmakt

E. Schulze

Johan L. Ditlefsen