

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
OSLO-DEP TLF. 20 22 70

Rundskriv

Til fylkesmennene

Vår ref: 6199/65 D JD/AN

Dato: 12.oktober 1965

PVC-RØR SOM INNVENDIGE AVLØPSRØR (NEDFALLSRØR) FOR TAKVANN

I henhold til kap.1 § 3 i departementets byggeforskrifter av 15.desember 1949 bestemmer departementet at innvendige avløpsrør for takvann inntil videre kan utføres av PVC-rør når følgende krav oppfylles:

"Når Norsk Standard for PVC-avløpsrør foreligger skal kravene i standarden følges. Inntil videre skal følgende krav oppfylles:

1. Utvendig diameter 50 og 75 mm, godstykkelse 1,8 mm
" " 110 mm, " 2,3 "
" " 125 " " 2,6 "
" " 160 " " 3,3 "
2. Rør og skjøter må kunne motstå et innvendig overtrykk tilsvarende 5 meter vannsøyle og være vanntett ved dette trykk.
3. Rør og skjøter må være gasstette. Tettheten prøves ved et innvendig overtrykk tilsvarende 20 mm vannsøyle og ved temperaturen 20°C.
4. Rørene må kunne forbindes med taksluk og med avløpsrør av andre materialer. Disse forbindelser må kunne tilfredsstille kravene i punkt 2 og 3.
5. Rørene må kunne monteres og sammenbygges slik at ikke rør, skjøter og rørfester kan skades av bevegelser eller påkjenninger som oppstår ved en temperaturendring på 50°C i rørene.
6. Materialet i rørene må ikke inneholde stoffer som gjør at rørene lukter sjenerende.

Ved bruk av PVC-rør må en påse at rørene ikke har defekter i overflaten som kan ha betydning for bruken av dem og at rørene ikke plasseres i nærheten av noe som kan skade dem ved varmepåvirkning, kjemisk påvirkning eller mekanisk påvirkning.

Prøveresultater fra anerkjent prøveanstalt må dokumenteres overfor de lokale bygningsmyndigheter.

Monteringen av rørene må utføres av dertil utdannet og kyndig arbeidskraft og skje i nøye overensstemmelse med produsentens anvisninger.

For øvrig kommer bestemmelsene i byggeforskriftenes kap.23, Takrenner og nedfallsrør, til anvendelse."

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Samtidig trekkes tilbake tidligere meddelte godkjenninger.

Dette bør en gjort kjent for bygningsrådene innen herr fylkesmannens embetsdistrikt.

./ . En del eksemplarer av rundskrivet legges ved.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen