



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

KONTORADRESSE: PILESTREDET 33 — TELEFON (02) 20 22 70

POSTADRESSE: POSTBOKS 8112 DEP., OSLO 1

Rundskriv H-1/79
J.nr. 4/79 D
15.januar 1979

Til
kommunene
fylkesmennene
fylkeskommunene

FASTSKYTING AV BOLTER FOR FESTE I BETONG

Departementet er gjort kjent med at det har forekommet en del skader på konstruksjoner som er forankret ved hjelp av fastskutte bolter. Det tenkes her særlig på ståldeler skutt fast i betong.

I en del tilfeller har slike konstruksjoner falt ned, men hittil uten å medføre personskader.

Årsakene har vært brudd i stiftene, dårlig hold i betongen, at stiftene har bøyd seg unna og ikke gått inn i betongen, eller at betongen er blitt knust ved skytingen.

Problemene har oppstått fordi det ikke har vært kontrollert at stiftene etter skytingen har hatt den forutsatte forankringen i betongen.

Bygningsrådene bør være oppmerksomme på den faren som ligger i dette, og påse at Bygningskontrollen fører et rimelig tilsyn med at stiftene har det forutsatte feste.

./.

Vi legger ved noen eksemplarer av rundskrivet og ber om at det blir gjort kjent for vedkommende tjenestemenn.

Vi ber kommunene gjøre rundskrivet kjent for bygningsrådene.

Etter fullmakt

Odd Strøm
Odd Strøm

T. Grotmol
T. Grotmol