

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

Rundskriv 14/11-69
J.nr.4615/69 D
14.november 1969.

Til fylkesmennene

GODKJENNING AV KRYSSFINÉR PRODUSERT I U.S.A. ETTER PRODUKT-STANDARD PS 1-66 SOM UTVENDIG KLEDNING PÅ VEGGER I TREHUS.

På grunnlag av foretatte prøver finner departementet med hjemmel i byggeforskriftenes kap.1 § 3, jfr.kap.17, inntil videre å kunne godkjenne kryssfinér produsert i U.S.A. etter produktstandard PS 1-66 som utvendig kledning på vegger i trehus.

Godkjenning meddeles på følgende vilkår:

1. Hovedleverandørene har ansvaret for at kryssfinéren tilfredsstiller "US product Standard PS 1-66 for Softwood Plywood - Construction & Industrial".
2. Platene skal være av tresort i Group 3 eller bedre. Platene skal være av "Exterior type" og være limt med vær- og kokefast lim som tilfredsstiller kravene i "US Product Standard PS 1-66".
3. Hver plate skal være merket
GROUP 3 (2 eller 1)
EXTERIOR
PS 1-66 Fabrikkens nr.
4. Platene skal være minst 9,5 mm tykke. Hvis platene har forsenkede spor, skal platetykkelsen i sporet være minst 9,5 mm.
5. Senteravstand mellom stendere må ikke være større enn maks. c/c 0,60 m mellom stendere.
6. Platene skal normalt være så store at de dekker minst to felt mellom stendere.
7. Platene skal monteres slik at eventuelle spor blir stående vertikalt.
8. Platene skal lektes ut minst 20 mm og slik at hulrommet bak platene står i åpen forbindelse med uteluft og slik at hulrommet kan bli effektivt drenert.

9. Platene skal festes til understøttelsene med stifter. Stiftavstanden skal være høyst 150 mm langs platekantene og høyst 300 mm inne på platen. Stiftene skal være varmgalvanisert; de skal være av type firkantet trådstift minst nr.22/55 for plater med tykkelse 9,5 mm og 12,7 mm og minst nr.25/65 for plater med tykkelse 15,9 mm eller tilsvarende effektiv spesialstift.

Inntil videre finner departementet for utenlandskryssfinér å kunne godta den kontrollordning som er gjennomført i andre land. Men departementet forbeholder seg rett til å ta prøver på det norske marked og få disse undersøkt ved anerkjent materialprøvningsanstalt på importørens bekostning.

Saken har vært forelagt departementets bygningstekniske utvalg.

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for bygningsrådene i herr fylkesmannens embetsdistrikt.

./.. En del eksemplarer av rundskrivet følger vedlagt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen