

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

Rundskriv

J.nr.4686/67 D
9.november 1967.

Til samtlige fylkesmenn

RØYKKANALS AVSTAND TIL TREVERK OG ANNET BRENNBART MATERIALE.

I medhold av § 6 i bygningsloven av 18.juni 1965 skal bestemmelsen i kap.27: Røykpiper, § 1 nr.3 lyde:

Pipas indre flate må ikke komme treverk nærmere enn 23 cm. Dette gjelder ikke golvbord og underloftspanel samt golv- og taklister av tre dersom pipa er forsynt med minst 2 cm tykk puss og det mellom pussen og treverket er lagt et minst 2 mm tykt asbestlag.

Hvor pipe med $\frac{1}{2}$ -steins vange går gjennom bjelkelag eller tak av tre, skal pipa på disse steder utkrages til 1/1-stein tykkelse eller om pipa forsynes med minst 2 cm puss, kan det tillates en avstand fra pipe til treverk (golvbjelker, sperrer) på 10 cm under forutsetning av at mellomrommet mellom pipe og treverk fylles med ubrennbart isolasjonsmateriale.

Bærende jernbjelker må ikke komme pipas innvendige flate nærmere enn 12 cm.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Dette vil bli tatt inn i Norsk Lovtidend.

./.. Endel eksemplarer av dette rundskriv legges ved og bes gjort kjent for bygningsrådene innenfor fylkesmannens embetsdistrikt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen