

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

Rundskriv

J.nr.5504/68 D

14.november 1968

Til samtlige fylkesmenn

GODKJENNING AV KANADISK DOUGLAS FIR BYGNINGSKRYSSFINER AV KVALITET SELECT SHEATHING OG SHEATHING SOM TAKTRO PÅ SPERRER, ÅSER ELLER BJELKER NÅR TAKET SKAL TEKKES MED PAPP ELLER ANNET TEKKINGS-MATERIALE SOM BÆRES AV TAKTROEN.

På grunnlag av foretatte prøver ved Norges Byggforsknings-institutt finner departementet med hjemmel i byggeforskriftens kap.1 § 3, jfr.kap.22 § 2, inntil videre å kunne godkjenne kryssfinér av Douglas Fir finér av kvalitet Select Sheathing og Sheathing laget av fabrikk tilsluttet Plywood Manufacturers of British Columbia (PMBC) som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen.

Godkjenningen meddeles på følgende vilkår:

1. Hovedleverandøren skal gå god for at kryssfinéren tilfredsstiller den kanadiske CSA Standard "Douglas Fir Plywood" 0121-1961 med endringer av februar 1964.
2. Platene skal være av kvalitet Select Sheathing eller Sheathing eller bedre og være limt med vær- og kokefast lim som tilfredsstiller den britiske standard BS 1203:1963 "Synthetic Resin Adhesives for Plywood".
3. Platene skal være merket:
CANADA - PMBC - EXTERIOR
Platens kvalitet
Fabrikkens navn
4. Platene skal minst ha formatet 2,40 m x 1,20 m og tykkelser minst 12,7 mm, 15,9 mm og 19,0 mm. Se punkt 7.

Antall finérslag i platene skal være:

5	lag	for	12,7 mm	(1/2")	plater	
5	"	"	15,9	"	(5/8")	"
7	"	"	19,0	"	(3/4")	"

5. Platene skal legges i forband med lengderetningen vinkelrett på sperrene og være understøttet langs alle kanter. Platenes korte kanter skal understøttes av sperrene. Platenes sidekanter skal understøttes av f.eks. treribber 48 mm x 65 mm lagt på høykant og skråstiftet til sperrene med 2 stift 25/65 i hver ende; understøttelsene av platenes sidekanter kan sløyfes hvis platene har sammenhengende og fast not og fjær.
6. Platene skal festes til understøttelsene med stift. Stiftavstanden skal være høyst 150 mm langs platekantene og høyst 300 mm inne på platen. Stiftene skal være firkantet trådstift av dimensjon 25/55 for platetykkelse 12,7 mm og 15,9 mm og 25/65 for platetykkelse 19 mm eller være tilsvarende effektiv spesialstift.
7. Platetykkelsen skal bestemmes etter senteravstanden mellom sperrer, åser eller bjelker og etter takhellingen og være minst så stor som anført i følgende tabell:

Takhelling minst	Maks.senteravstand meter	Platetykkelse minst mm
1:20	0,60	12,7
	0,90	12,7
	1,20	15,9
1:50	0,60	12,7
	0,90	19,0
1:100	0,60	15,9

Inntil videre finner departementet for utenlandsk kryssfinér å kunne godta den kontrollordning som er gjennomført i andre land. Men departementet forbeholder seg rett til å ta prøver på det norske marked og få disse undersøkt ved anerkjent materialprøvningsanstalt på importørens bekostning.

Saken har vært forelagt departementets bygningstekniske utvalg.

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for bygningsrådene i herr fylkesmannens embetsdistrikt.

./.. En del eksemplarer av rundskrivet følger vedlagt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen