

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

Rundskriv
J.nr.5504/68 D
14.november 1968

Til samtlige fylkesmenn

GODKJENNING AV FINSK BJERK BYGNINGSKRYSSFINÉR AV KVALITET WG
SOM TAKTRO PÅ SPERRER, ÅSER ELLER BJELKER NÅR TAKET SKAL TEKKES
MED PAPP ELLER ANNET TEKKINGSMATERIALE SOM BÆRES AV TAKTROEN.

På grunnlag av foretatte prøver ved Norges Byggeforskningsinstitutt
finner departementet med hjemmel i byggeforskriftenes kap.1 § 3,
jfr.kap.22 § 2, inntil videre å kunne godkjenne finsk bjerk kryss-
finér av kvalitet WG laget av fabrikker tilsluttet Finlands Faner-
forening som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal
tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen.

Godkjenningen meddeles på følgende vilkår:

1. Hovedleverandøren skal gå god for at kryssfinéren tilfreds-
stiller den finske produksjonsstandard for kryssfinér:

SFS O.IV.I. "Finsk Björkplywood och dess användning
i byggnadskonstruktioner".

Fabrikken og kvaliteten av kryssfinér skal være underlagt kon-
troll av Statens Tekniska Forskningsanstalt, Helsingfors.

2. Platene skal være av kvalitet WG eller bedre og være limt med
vær- og kokefast lim som tilfredsstiller den britiske standard
BS 1203:1963 "Synthetic Resin Adhesives for Plywood".
3. Hver plate skal være merket med blå etikett:

FINPLY

EXTERIOR WBP

Controlled in co-operation with the State
Institute for Technical Research - Helsinki -
Finland

Fabrikkens navn

4. Platene skal minst ha formatet 2,40 m x 1,20 m og tykkelser
minst 12 mm, 15 mm og 18 mm, Se punkt 7.

Antall finérslag i platene skal være

9 lag for 12 mm plater
 11 " " 15 " "
 13 " " 18 " "

5. Platene skal legges i forband med lengderetningen vinkelrett på sperrene og være understøttet langs alle kanter. Platenes korte kanter skal understøttes av sperrene. Platenes sidekanter skal understøttes av f.eks. treribber 48 mm x 65 mm lagt på høykant og skråstiftet til sperrene med 2 stifter nr.25/65 i hver ende; understøttelsene av platenes sidekanter kan sløyfes hvis platene har sammenhengende og fast not og fjær.
6. Platene skal festes til understøttelsene med stift. Stiftavstanden skal være høyst 150 mm langs platekantene og høyst 300 mm inne på platene. Stiftene skal være firkantet trådstift og dimensjon 25/55 for platetykkelser 12 mm og 15 mm, og 25/65 for platetykkelse 18 mm eller være tilsvarende effektiv spesialstift.
7. Platetykkelsen skal bestemmes etter senteravstanden mellom sperrer, åser eller bjelker og etter takhellingen og være minst så stor som anført i følgende tabell:

Takhelling minst	Maks. senteravstand meter	Platetykkelse minst mm
1:20	0,60	12
	0,90	12
	1,20	15
1,50	0,60	12
	0,90	18
1,100	0,60	15

Inntil videre finner departementet for utenlandsk kryssfinér å kunne godta den kontrollordning som er gjennomført i andre land. Men departementet forbeholder seg rett til å ta prøver på det norske marked og få disse undersøkt ved anerkjent materialprøvningsanstalt på importørens bekostning.

Saken har vært forelagt departementets bygningstekniske utvalg.

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for bygningsrådene i herr fylkesmannens embetsdistrikt.

En del eksemplarer av rundskrivet følger vedlagt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen